



**SLOVENSKÝ  
VODOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, štátny podnik**  
Radničné námestie 8  
969 55 Banská Štiavnica



Odštepny závod Košice  
Riaditeľstvo odštepneho závodu  
Ďumbierska 14  
041 59 Košice

Ing. Marián Rimarčík – PROJEKT MR  
Strážnická 34  
080 06 Prešov

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

CS SVP OZ KE 127/2017/92

Ing. Mikluš/\*112

26.6.2017

Ing. Šurinová/\*137

Ing. Cap/051 7711367

**Vec: Prešov – I/20-053 Haniska most**  
- stanovisko pre stavebné povolenie

Vaším listom zo dňa 15.5.2017, ktorý nám bol odstúpený dňa 14.6.2017 zo Správy povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach na priame vybavenie, nás žiadate o stanovisko k projektovej dokumentácii (PD) pre stavebné povolenie stavby „I/20-053 Haniska most“, ktorú vypracovala spoločnosť PROJEKT MR. v decembri 2016. Investorom stavby je Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. Č. 4, 040 01 Košice.

Účelom stavby je realizovať prestavbu mosta s cieľom zabezpečiť, aby mostný objekt spoľahlivo a bezpečne plnil svoju funkciu vrátane vyhovujúcej zaťažiteľnosti mosta.

Predložená PD pre stavebné povolenie rieši rekonštrukciu dvojpoľového mosta stavebný objekt SO 200-00 v kategórii C9,5/80 (bez rozšírenia mosta) o celkovej dĺžke 38m a úpravu cesty I/20, SO 100-00 o celkovej dĺžke 100m.

Súčasťou stavby je aj krátka úprava kamennou dlažbou okolo spodnej stavby mosta – obnovenie porušenej ochrany mostných opôr a medziľahlej podpory pred vymieňaním prúdiacou vodou potoka. Poškodené betónové opevnenie pri oporách a podpore sa nahradí novou dlažbou z lomového kameňa hrúbky 200mm, uloženou do betónového lôžka hrúbky 150mm s vyškárovaním cementovou maltou. Oprava betónových pohľadových plôch spodnej stavby a nosnej konštrukcie sa zrealizuje očistením povrchu, odstránením degradovaných častí betónu osekáním a opieskovaním. Trojvrstvový tokretový plášť bude realizovaný omietacím strojom.

Z hľadiska záujmov našej organizácie zaujímame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné

#### **s t a n o v i s k o :**

Predmetný mostný objekt č. 053 – Haniska most je situovaný v extraviláne v katastrálnom území Haniska a križuje vodohospodársky významný vodný tok č. 095 Delňa v rkm 0,290 (číslo hydr. poradia 4-32-04-128).

**Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s navrhovaným technickým riešením stavby „I/20-053 Haniska most“ je možné súhlasiť za dodržania nasledovných podmienok:**

Obchodný register:  
Okresný súd Banská Bystrica  
Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S  
Obchodný register (OZ):  
Okresný súd Košice I  
Oddiel: Po, Vložka č.: 266/V

Bankové spojenie: IČO: 36022047  
VÚB, a. s.  
pobočka Košice  
2960098059/0200  
BIC SUBASKBX  
IBAN SK68 0200 0000 0029 6009 8059

Úsek:  
riaditeľ odštepneho závodu  
tech. prevádzk. námestník  
ekonomický námestník  
dispečing  
ústredňa

Telefón:  
055/633 45 09  
055/600 81 43  
055/600 81 44  
055/633 81 72  
055/600 81 11

Fax:  
055/633 35 80  
055/633 62 47

E-mail:  
[ozke.riaditel@svp.sk](mailto:ozke.riaditel@svp.sk)  
[ozke.tpn@svp.sk](mailto:ozke.tpn@svp.sk)  
[ozke.en@svp.sk](mailto:ozke.en@svp.sk)  
[oz.kedispecing@svp.sk](mailto:oz.kedispecing@svp.sk)



1. Požadujeme realizovať opevnenie oboch svahov a päty dna. Z dôvodu stabilizácie nivelety dna požadujeme na začiatku a na konci opevnenia svahov vybudovať stabilizačné prahy cez celý prietokový profil vodného toku Delňa so zaviazaním do rastlého terénu min. 1,5m od brehovej čiary vodného toku.
2. Opevnenie svahov a dna vodného toku Delňa naša organizácia neprevezme do svojej správy z dôvodu, že predmetná úprava tvorí neoddeliteľnú súčasť ochrany mostného objektu.
3. Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. V prípade vzniku havárie kontaktovať havarijného technika Správy povodia Hornádu a Bodvy Košice – Ing. Kubalu - t.č. 0911 819 550.
4. Počas výstavby žiadame neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodných tokov, ani na ich pobrežných pozemkoch.
5. Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou a je povinný vypracovať v zmysle zákona č.7/2010 Z.z. povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby, ktorý žiadame zaslať nám na odsúhlasenie.
6. Poškodené trávnaté plochy a brehy počas výstavby budeme požadovať upraviť do pôvodného stavu.
7. Upozorňujeme, že na prípadný výrub drevín musí byť vydaný v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov súhlas orgánu ochrany prírody a zároveň v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov povolenie orgánu štátnej vodnej správy.
8. SVP, š.p., OZ Košice ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie výstavby žiadame oznámiť minimálne 14 dní pred začiatkom stavebných prác našej Správe povodia Hornádu a Bodvy Košice, Stredisko Prešov, Ing. M. Cap, tel. č. 051/771 13 67; 0914 365 102. Zo strany správcu tokov bude určený dozor, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby.
9. Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výskopisné a polohopisné zameranie skutočného vyhotovenia mostného objektu, s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodných tokov. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor \*.dgn, \*.dwg).

### **Z majetkovoprávneho hľadiska**

Predložená PD rieši prestavbu mosta v k. ú. Haniska cez vodný tok Delňa na pozemku p. č. KN-E 978/2. K stavebnému konaniu požadujeme uzatvoriť počas doby výstavby nájomnú zmluvu na uvedený pozemok.

Upozorňujeme, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.

Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.



Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.

Odštepňovací závod Košice

Ďumbierska 14, 041 39 KOŠICE

Ing. Stanislav Dobrotka  
technicko-prevádzkový námestník

Prílohy: 1x PD

CO: 41 000  
49 330  
49 210 (136)