





SÚSTAVA : 3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C

OCHRANNÉ OPATRENIA V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2007 :

Pri poruche - ochrana neživých častí: Samočinným odpojením napájania čl. 411.3, 411.4  
Normálna prevádzka - ochrana živých častí: Izoláciou príloha A, kap. A.1  
Zábranou alebo krytmi príloha A, kap. A.2

PROSTREDIE V ZMYSLE STN 33 2000-5-51/2010: VI - Vonkajšie priestory

PROJEKTANT 	Alfa 04 a.s. Jašíkova 6 821 03 Bratislava		PEČIATKA
	Č. ZÁKAZKY: 1623-00	Č. ARCHÍVNE: 0224	
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	ING. I. MASARYK	
			PODPIS: 

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	Ev.č. mosta 75-016	
VYPRACOVAL ING. P. KOLADA 	KONTROLOVAL ING. M. BÚTOROVÁ 	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. K. KOLADA 	 Račianske mýto 1/D 831 02 Bratislava tel.: 02 / 4463 5331 e-mail: deltes@deltes.sk	
OBJEDNÁVATEĽ SSC, IVSC Bratislava		OKRES STAVBY NOVÉ ZÁMKY		
CESTA I/75 NOVÉ ZÁMKY Most ev.č. 75-016 OBJEKT : 600-00 VEREJNÉ OSVETLENIE			STUPEŇ DRS/DP	FORMÁT 3xA4
			DÁTUM 09.2016	Č. ZÁK. 1115-01/16
			MIERKA 1:500	Č. ARCH. 1115
SITUÁCIA - DEMONTÁŽ			Č. VÝKRESU 2	Č. SÚPRAVY