

SÚSTAVA : 3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C





OCHRANNÉ OPATRENIA V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2007 :

Pri poruche - ochrana neživých častí: Samočinným odpojením napájania čl. 411.3, 411.4
Normálna prevádzka - ochrana živých častí: Izoláciou príloha A, kap. A.1
Zábranou alebo krytmi príloha A, kap. A.2

PROSTREDIE V ZMYSLE STN 33 2000-5-51/2010: VI - Vonkajšie priestory

D

PROJEKTANT 	Alfa 04 a.s. Jašíkova 6 821 03 Bratislava		PEČIATKA
	Č. ZÁKAZKY: 1623-00	Č. ARCHÍVNE: 0224	
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	ING. I. MASARYK	
			PODPIS:

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		Ev.č. mosta 75-016			
VYPRACOVAL ING. P. KOLADA 		KONTROLOVAL ING. M. BÚTOROVÁ 		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. K. KOLADA 			
OBJEDNÁVATEĽ SSC, IVSC Bratislava		OKRES STAVBY NOVÉ ZÁMKY		<div> Račianske myto 1/D 831 02 Bratislava tel.: 02 / 4463 5331 e-mail: deltes@deltes.sk</div>			
CESTA I/75 NOVÉ ZÁMKY Most ev.č. 75-016 OBJEKT : 600-00 VEREJNÉ OSVETLENIE				STUPEŇ DRS/DP		FORMÁT 4x44	
				DÁTUM 09.2016		Č. ZÁK. 1115-01/16	
				MIERKA 1:500		Č. ARCH. 1115	
				Č. VÝKRESU 3		Č. SÚPRAVY	